№:82И/29.12.20

Манометрическая станция BCHS5 *becool*

Дата: 29.12.2020

Технический бюллетень

Манометрическая станция BCHS5 *becool*



«Сделано в Китае»

Преимущества:

- Манометрическая станция BCHS5 ***becool*** позволяет производить обслуживание и пусконаладочные работы торгового и промышленного холодильного оборудования работающего на R12; R22 и R502.
- Манометрическая станция BCHS5 ***becool*** надёжна, проста и удобна в эксплуатации и техническом обслуживании, мобильна и ремонтопригодна;
- Манометрическая станция BCHS5 ***becool*** укомплектована тремя зарядными шлангами без вентилей, накидные гайки шлангов имеют резьбы F1/4" SAE;
- Манометрическая станция BCHS5 ***becool*** упакована в изготовленную в фирменном стиле ***becool*** картонную коробку.

Технические параметры.

Параметры BCHS5 *becool*	
Код заказа	02 11 36
Количество вентилей	2
Количество рабочих присоединительных штуцеров	4
Резьба присоединительных штуцеров	M1/4" SAE
Хладагенты, с которыми работает манометрическая станция	R12; R22 и R502
Диапазон измерения мановакуумметра	-1 bar до +17,5 bar
Диапазон измерения манометра	0 bar до +35 bar
Класс точности манометра и мановакуумметра	1,6
Диаметры манометра и мановакуумметра, мм	63
Количество зарядных шлангов, шт.	3
Длина зарядных шлангов, см.	150
Резьба накидных гаек зарядных шлангов	F1/4" SAE
Смотровое стекло	в комплекте
Крючок для подвеса	в комплекте

Описание и применение.

В комплектации манометрической станции BCHS5 ***becool*** используются мембранные вентили, что позволяет легко и удобно регулировать подачу хладагента. Корпус коллектора манометрической станции BCHS5 ***becool*** изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, ручки вентилей из прочного пластика. В корпусе коллектора имеется большое смотровое стекло позволяющее производить визуальный контроль подачи хладагента. Шкалы манометров и мановакуумметров имеют диаметр 63 мм и крупные цифры, что облегчает для работника съём показаний давления всасывания и нагнетания. Манометры и мановакуумметры имеют юстировочные винты для подстройки «0» значения и, если в неподключённом к системе циркуляции хладагента манометрической станции стрелки не указывают на "0", достаточно снять стекло с манометра (мановакуумметра) и при помощи шлицевой отвёртки выставить стрелку "0".

Рекомендации по использованию

Манометрическая станция BCHS5 ***becool*** предназначена для работы только с теми хладагентами температурные шкалы, которых имеются на манометре и мановакуумметре. Манометрическая станция BCHS5 ***becool*** позволяют провести вакуумирование системы циркуляции, заполнение её хладагентом и производить проверку режимов работы и диагностику неисправностей холодильной установки.

Запрещается использовать манометрическую станцию BCHS5 ***becool*** для работы с агрессивными средами, парами нефтепродуктов и т.д. Шланги к манометрической станции и холодильной системе подсоединять вручную, без использования инструментов.

При работе с манометрической станцией BCHS5 ***becool*** необходимо визуально контролировать отсутствие утечки хладагентов на соединениях штуцер-шланг, в шаровых вентилях, манометр (мановакуумметр)-корпус коллектора, в случае обнаружения утечки необходимо прекратить работу и восстановить герметичность неисправного элемента.

При работе с манометрической станцией BCHS5 ***becool*** необходимо следить за заправочными шлангами и предотвращать возможность их повреждения.

Если какой-либо шланг временно не используется, во избежание возможного повреждения шланга накрутите его свободную накидную гайку на нерабочий штуцер на корпусе коллектора. По окончанию работы отсоедините шланги от штуцеров, протрите их от возможных загрязнений куском чистой хлопчатобумажной ткани, сверните и уложите в предназначенное для этого место хранения. Протрите куском чистой хлопчатобумажной ткани корпус коллектора с манометрами и уложите станцию в место хранения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные ранее спецификации.