

Пользователь ТзОВ"Прохолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 351E6 ED

Мощность	kW	3,728	Сумм поток воздуха	m3/h	2510
TD1	°C	8,0			



Вес	kg	28,000			
Внешняя поверхность	m2	1,84	Внутренняя поверхность	m2	10,50
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm3	3,30	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	1750
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m3/h	2510	Выброс воздуха	m	15,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	0,96	Суммарная мощность	Watt	185
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	45			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигателях вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.