

Пользователь ТзОВ"Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


17.03.2015

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x CTE 352E8 ED

Мощность	kW	6,428	Сумм поток воздуха	m3/h	5250
TD1	°C	8,0			



Вес	kg	48,000			
Внешняя поверхность	m2	3,69	Внутренняя поверхность	m2	15,50
Входное подсоединение		5/8" SAE	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm3	6,60	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	3150
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m3/h	5250	Выброс воздуха	m	18,0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	1,92	Суммарная мощность	Watt	370
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	48			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигателях вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.