

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 65C12 ED

Мощность	kW	127,105			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	74380



Вес	kg	763,000			
Внутренняя поверхность	m2	96,80	Внешняя поверхность	m2	340,00
Входное подсоединение		2 x 35 mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объем труб	dm3	188,00	Расстояние между ламелями	mm	12
Сливное подсоединение		3" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	72450
Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m3/h	74380	Выброс воздуха	m	56,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	18,5	Суммарная мощность	Watt	8750
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	60			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.